


جزئیات نصب سیستم اتصال به زمین با صفحه مسی



حداکثر مجاز مقاومت نقطه خنثی نسبت به جرم کلی زمین ۲ اهم میباشد. در صورت تامین نشدن مقاومت فوق باید از همبندی اضافی برای همولتاژ کردن استفاده نمود.

برای سیستم اتصال زمین در محل نشان داده شده باید چاهی با عمق مناسب که به زمین مرطوب رسیده باشد حفر و از صفحه مسی و سیم لخت مسی مطابق استاندارد نشریه ۱۱۰ استفاده نمود.

سایز سیم مسی در نقشه ها ذکر شده است

شماره نقشه : M- 08	طراح : آ.بابازاده	DESIGN BY:	کنترل :	SIGN	تاریخ DATE	بهار ۹۹	مقیاس Scale:	عنوان نقشه:	DRAWING TITLE	عنوان پروژه :	PROJECT TITLE
ترسیم :	آ.بابازاده	DRAWN BY:	تصویب :								
									جزئیات اجرایی چاه ارت		هنرستان شهید بهشتی آرزوئی